

**ИНСТРУКЦИЯ № 3.3**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**в лечебных помещениях**



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

С.Л. Сафарян

04 2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 3.3**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**в лечебных помещениях ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»**

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в лечебных помещениях в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» несут лица, назначенные приказом главного врача. Фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках (ответственный за противопожарное состояние), которые размещаются в каждом помещении.
2. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности должен знать численность посетителей, находящихся в помещении, для сообщения, при необходимости, сведений в пожарную охрану.
3. Центральный основной проход в помещениях должен быть шириной не менее 1,2 м. стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные проходы и выходы.
4. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам положенности.
5. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
6. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.
7. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.
8. Количество электроприборов одновременно подключенных к электросети должны соответствовать техническим параметрам электропроводки.
9. В лечебных помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 9.1. курение;
- 9.2. применение открытого огня, а также проведение сварочных и других огневых работ без специального разрешения руководства поликлиники и без соответствующей противопожарной подготовки мест их проведения;
- 9.3. нарушать условий хранения и использования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- 9.4. устанавливать глухие (не распашные) металлические решетки или жалюзи на окнах помещений, где находятся больные и обслуживающий персонал;
- 9.5. использовать мебель и оборудование, изготовленные с использованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты;
- 9.6. применять для отделки помещений материалы, выделяющие при горении токсичные вещества;
- 9.7. загромождение подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
- 9.8. пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками, водонагревателями, титанами и т.п.) вне специально приспособленного для этой цели помещения. Для кипячения инструментов должны применяться стерилизаторы с закрытыми спиралями;
- 9.9. пользоваться неисправным бытовым и лечебным электрооборудованием;
- 9.10. оставлять без присмотра находящиеся под напряжением электроприборы и электрооборудование (стерилизаторы, бытовые кондиционеры, обогреватели, вентиляторы и т.п.);
- 9.11. использование неисправных электророзеток, электропроводок с поврежденной изоляцией, предохранителей кустарного производства ("жучков") и электросетей-временок;
- 9.12. проводить самостоятельно ремонт электроприборов, вентиляционных установок и электрооборудования;
- 9.13. использовать на путях эвакуации перегородки из горючих материалов и неармированного стекла;
- 9.14. проводить перепланировку помещений, без разработки проекта и его согласования с пожарной охраной;

10. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

10.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **101**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность руководство поликлиники и службу охраны;

10.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

10.3. по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

10.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

10.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

10.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Инженер  Хатаев М-Б.С-А.