

ИНСТРУКЦИЯ № 3.4
о порядке действий дежурного
обслуживающего персонала
при поступлении сигнала о пожаре и
неисправности
на приемно-контрольную аппаратуру
установок пожарной автоматики



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

С.Л. Сафарян

04 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 3.4

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигналов о пожаре и неисправности на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики.

1. При поступлении сигнала «ПОЖАР» на пульт пожарной автоматики дежурный (охранник) или другое лицо, принявшее сигнал приемно-контрольного прибора, **ОБЯЗАН:**

1.1. Определить адрес месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов пожарной сигнализации и осуществить сброс сигнала.

1.2. Максимально быстро последовать (или направить второго охранника) в помещение где сработал датчик пожарной сигнализации и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание и т.п).

1.3. При обнаружении пожара:

1.3.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «101» или «112» (с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3.2. Включить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку руководителю учреждений и инженеру ответственному за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности.

1.3.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

1.3.4. Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

1.3.5. Сообщить инженерным службам объекта о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем электроэнергии, вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.

1.3.6. Установить, включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы - повысители, системы противодымной защиты т.п.).

1.3.7. Сообщить руководителю организации о случившемся и принятых мерах.

2. При ложном срабатывании систем противопожарной защиты объекта:

2.1. Уведомить пожарную охрану о ложном срабатывании систем противопожарной защиты.

2.2. Осуществить сброс сигнала или отключить сработавший луч или шлейф.

2.3. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание систем противопожарной защиты.

2.4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в журнале учета срабатываний пожарной сигнализации.

3. При неисправности:

3.1. В случае получения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений.

3.2. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, а также лицу ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики организации.

3.3. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

Инженер  Хатаев М-Б.С-А.