

ИНСТРУКЦИЯ № 3.8
о мерах пожарной безопасности
в технических помещениях

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

С.Л. Сафарян

04 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 3.8

о мерах пожарной безопасности в технических помещениях

Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности для технических помещений (электрощитовых, вентиляционных камер и т.п.) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками учреждения следующих требований:

1. В технических помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.

2. Обеспечение своевременной очистки приямков подвальных помещений, осуществление контроля очистки здания и территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

3. Для всех технических помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

4. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

5. Технический персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-профилактические работы согласно утвержденных графиков, отражать результаты проверок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.

6. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

7. Защитные кожухи и аппараты защиты должны находиться в исправном состоянии.

8. Электротехнические установки, электродвигатели, светильники, силовую и осветительную проводку, распределительные устройства необходимо очищать от горючей пыли не реже одного раза в месяц, а в помещениях с большим пылевыделением не реже одного раза в неделю.

9. Технические помещения должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности, а персонал обучен действиям в случае пожара.

10. После проведения ремонтных и других работ провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

11. Технические помещения должны постоянно быть закрыты на замок.

12. В технических помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

12.1. хранить и применять на крыше, в подвалах, чердаках легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;

12.2. использовать технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;

12.3. производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);

12.4. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;

12.5. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

12.6. устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

12.7. оставлять проемы подвального помещения здания не очищенными от мусора и посторонних предметов.

12.8. сжигать отходы и тару на прилегающей к зданию территории.

12.9. допуск посторонних лиц;

12.10. использовать кабели и электропровода с поврежденной изоляцией;

12.11. применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование;

12.12. снимать защитное оборудование;

12.13. применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

12.14. оставлять промасленный материал и ветошь;

12.15. курить;

12.16. проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и письменного разрешения (наряда-допуска);

12.17. оставлять демонтированное и другое оборудование, спецодежду после проведения профилактических и других видов работ;

12.18. загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения.

13. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

-немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **101**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;

-принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

- отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Инженер  Хатаев М-Б.С-А.